

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé

DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

Coordonnées du demandeur des essais :

3M - CUNO Filtration
Chemin du contre halage
62730 LES ATTAQUES

Nom de l'accessoire représentatif : Cartouche AP902

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : **09 ACC LY 451**

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : du 15 Décembre 2009 au 11 Février 2010

Commentaires : Les résultats des essais menés sur l'accessoire critique sont conformes aux critères d'acceptabilité fixés par la circulaire n° 571 du 25.11.2002.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS : Cartouche de référence (1 référence) :

AP 902

Commentaires :

L'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement de la cartouche. Elle a donc été évaluée sans son produit de traitement qui doit être autorisé par le Ministère de la Santé.
La cartouche doit être rincée durant 5 minutes avant utilisation.

Attestation délivrée par : **Christelle AUTUGELLE**
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO-LESEHL

Signature :

A la date du : **18 Mars 2010**

Date d'expiration de l'ACS : **18 Mars 2015**

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé

DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

Coordonnées du demandeur des essais :

3M - CUNO Filtration
Chemin du contre halage
62730 LES ATTAQUES

Nom de l'accessoire représentatif : Cartouche AP903

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : **09 ACC LY 452**

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : du 15 Décembre 2009 au 11 Février 2010

Commentaires : Les résultats des essais menés sur l'accessoire critique sont conformes aux critères d'acceptabilité fixés par la circulaire n° 571 du 25.11.2002.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS : Cartouche de référence (1 référence) :

AP 903

Commentaires :

l'ACS ne préjuge pas de l'efficacité de traitement de la cartouche. Elle a donc été évaluée sans son produit de traitement qui doit être autorisé par le Ministère de la Santé.
La cartouche doit être rincée durant 5 minutes avant utilisation.

Attestation délivrée par : **Christelle AUTUGELLE**
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO-LESEHL

Signature :

A la date du : **18 Mars 2010**

Date d'expiration de l'ACS : **18 Mars 2015**